



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ2-291-<sup>(1)</sup>  
Гр. Плевен, 05.07.2021 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

**1. Цел на заявеното използване на водите:** водоснабдяване за други цели

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030.

**2а. Подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние.**

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели..

За тялото са обосновани изключенията по чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г., по показателите „манган“ и „желязо“.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**Тръбен кладенец “ТК Андрей Младенов-Подуяне, София”**

**Дълбочина:** 20,0 м.

**Експлоатационна колона:** от PVC тръби с Ø 160 мм, в интервала от 0.00 м до 20.00 м.

**Водоприемна част:** филтри от PVC тръби с Ø 160 мм в интервала от 8.00 м до 14.00 м и от 16.00 м до 19.50 м. Задтръбното пространство в интервала 0,0 м – 8,0 м е тампонирано, а в интервала 8,0 м – 20,0 м е изпълнено като задтръбен гравийен филтър.

**Помпено оборудване:** центробежна помпа с дебит 0,4 л/сек, като смукателя е на 15,0 м от повърхността.

**4. Място на водовземане:** имот с идентификатор 68134.601.281., гр. София, район Подуяне, СО ЕКАТТЕ 68134-10.

**Тръбен кладенец “ТК Андрей Младенов-Подуяне, София”**

**Координати WGS84**

**N - 42°42'51.25", E - 23°23'19.05"**

**Геодезични координати (к.с. 1970 г.)**

**Зона 9**

**X – 4605437,105 м, Y – 8503940,587 м, Z – 518,7 м**

**5. Обект на водоснабдяване:** Водоснабдяване на автомивка в имоти с идентификатор 68134.601.281 и 68134.601.282



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: dunavbd@bddd.org, web: www. bd-dunav.org

